



Spettabile

Comune di Napoli

AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ

Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

c.a. Il Dirigente Arch. I. Leone

c.a. Il RUP ing. Marzia Di Caprio

pec: pianificazione.mobilita@pec.comune.napoli.it

ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI



Tipo Partenza

Num. 0054754

del 28/10/2021

e p.c.

Società CDP immobiliare srl

pec: cdpimmobiliare@pec.it

e p.c.

Servizio Ciclo Integrato delle Acque

c.a. Il Dirigente Arch. S. Iervolino

pec: ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: Realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo insediamento produttivo ex Icmi di via Imparato n. 501, convenzione rep. 83752 del 28 dicembre 2012 – **lotto 2A** (via Traccia a Poggioreale/via Ferrante Imparato), **parcheggio pubblico P1** e **strada di accesso S1** - richiesta di parere di competenza sulla variante afferente all'intervento.
- Parere ABC Napoli a.s. con prescrizioni -

Si riscontra la Vs. Nota PG/2021/740125 del 13/10/2021, quest'ultima protocollata dalla scrivente Azienda al n.52239 del 15/10/2021, relativa alla richiesta del parere di competenza sui chiarimenti e le integrazioni forniti dalla società CDP immobiliare srl, per ciò che concerne la "perizia di variante" della società CDP Immobiliare srl dell'intervento di riqualificazione del tratto di via Traccia a Poggioreale/via Imparato corrispondente al **lotto 2A** delle opere infrastrutturali complementari alla realizzazione dell'insediamento produttivo ex ICMI di via Imparato n. 501, oltre che del **parcheggio pubblico P1** e della **strada di accesso S1** riferiti alla medesima convenzione stipulata con il Comune di Napoli il 28 dicembre 2012 con repertorio n. 83752.

Fatta salva la Nota ABC Prot.39118 del 22/07/2021 (che si allega), visti gli elaborati integrativi allegati alla Nota PG/2021/740125, trasmessa in data 13/10/2021, redatti dalla CDP Immobiliare srl e dalla IN.CO.SE. T. s.r.l. relativi all'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere oggetto dell'intervento, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
ing. Giuseppe Valentino

PROGETTAZIONE E METROLOGIA
ing. Massimo Aruta

PROGETTAZIONE E PATRIMONIO
ing. Andrea Simonelli

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI



mail certificata:
segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it
www.abc.napoli.it

P. Iva 07679350632
Rea Napoli 646516
Fondo di dotazione
euro 53.373.044 i.v.

929 Via Argine
80147 Napoli
081 7818 111
fax 081 7818 190



ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI



Tipo Partenza
Num. 0039118
del 22/07/2021

Spettabile **Comune di Napoli**

AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ
Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS
c.a. Il Dirigente Arch. I. Leone
c.a. Il RUP ing. Marzia Di Caprio
pec: pianificazione.mobilita@pec.comune.napoli.it

e p.c. **Società CDP immobiliare srl**
pec: cdpimmobiliare@pec.it

e p.c. **Servizio Ciclo Integrato delle Acque**
c.a. Il Dirigente Arch. S. Iervolino
pec: ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: Realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse al nuovo insediamento produttivo ex Icmi di via Imperato n. 501, convenzione rep. 83752 del 28 dicembre 2012 – **lotto 2A** (via Traccia a Poggioreale/via Ferrante Imperato), **parcheggio pubblico P1** e **strada di accesso S1** - richiesta di parere di competenza sulla variante afferente l'intervento.

- Parere ABC Napoli a.s. con prescrizioni -

Si riscontra la Vs. Note PG/2021/358251 del 4 maggio 2021 e alla successiva nota integrativa PG/2021/537833 del 9 luglio 2021, quest'ultima protocollata dalla scrivente Azienda al n.36902/a del 12/07/2021, relativa alla richiesta del parere di competenza relativo alla "perizia di variante" della società CDP Immobiliare srl dell'intervento di riqualificazione del tratto di via Traccia a Poggioreale/via Imperato corrispondente al **lotto 2A** delle opere infrastrutturali complementari alla realizzazione dell'insediamento produttivo ex ICMi di via Imperato n. 501, oltre che del **parcheggio pubblico P1** e della **strada di accesso S1** riferiti alla medesima convenzione stipulata con il Comune di Napoli il 28 dicembre 2012 con repertorio n. 83752.

Si precisa che tale parere viene espresso in virtù del Verbale di consegna finale del sistema fognario prot. ABC n.14371 del 18/04/2019, con il quale ABC Napoli è subentrata al Comune di Napoli nella gestione delle attività in precedenza svolte dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque, U.O. Fognatura Privata.

Ciò premesso, dagli elaborati di progetto relativi all'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere oggetto dell'intervento richiamato è emerso quanto segue:

1. La portata di picco delle acque bianche, valutata con periodo di ritorno pari a 10 anni, è stata stimata dal progettista in 574 l/s ed è convogliata nel Collettore Pubblico SPERONE, gestito dal CONSORZIO DI BONIFICA NAPOLI-VOLLA, attraverso una condotta di progetto DN800.
2. La portata di picco delle acque nere è stata stimata dal progettista in 90,2 l/s ed è convogliata nel Collettore Pubblico ALTO ORIENTALE CANNA 1, gestito dalla REGIONE CAMPANIA, attraverso una condotta di progetto DN400.
3. I nulla osta di competenza per le immissioni nel COLLETTORE SPERONE e nel COLLETTORE ALTO ORIENTALE vanno richiesti formalmente agli Enti gestori degli stessi, che risultano essere come sopra riferito rispettivamente il CONSORZIO DI BONIFICA NAPOLI-VOLLA e la REGIONE CAMPANIA.

Tutto ciò rappresentato, si esprime nulla osta preliminare alla realizzazione dell'intervento in questione, per quanto di competenza quale futuro gestore della rete fognaria (opera di urbanizzazione primaria) dell'insediamento produttivo in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI



mail certificata:
segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it
www.abc.napoli.it

P. Iva 07679350632
Rea Napoli 646516
Fondo di dotazione
euro 53.373.044 I.v.

929 Via Argine
80147 Napoli
081 7818 111
fax 081 7818 190



1. Le immissioni del sistema fognario pubblico dovranno avvenire entro il terzo superiore dello specchio del Collettore di recapito ed in maniera tale che la vena effluente non impatti sulle pareti del pozzetto d'immissione.
2. Il flusso idraulico della nuova immissione deve essere tale da non influenzare idraulicamente il flusso principale del Collettore di recapito.
3. Le acque reflue convogliate nella rete di fognatura pubblica dell'insediamento devono rispettare i parametri previsti nel D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. Il grado di riempimento della Rete fognaria pubblica dell'insediamento non dovrà superare il 75% della sezione idraulica.
5. Dovrà essere inoltrata alla scrivente Azienda una dichiarazione, supportata da specifica relazione di calcolo idraulico, attestante che il grado di riempimento del collettore pubblico di recapito, in conseguenza delle nuove portate immesse, non supererà il 70% dello specchio. Ciò al fine di assicurare alla scrivente che in caso di portata di picco non vi sia il rigurgito a monte delle portate immesse nel collettore ricevente e che quindi questi ultimi siano in grado di recepire, in qualsiasi momento, tali nuovi quantitativi di progetto.
6. A tal proposito, si precisa che non sono pervenute alla scrivente Azienda richieste di portata idropotabile, né si rilevano dagli elaborati progettuali la previsione di una rete di acquedotto. Qualora vi dovesse essere l'esigenza di un allaccio idrico per soddisfare uno specifico fabbisogno d'acqua, ABC resta in attesa della trasmissione di tale fabbisogno per poterne studiare la fattibilità tecnica.

Si precisa, infine, che l'autorizzazione all'allaccio alla rete pubblica fognaria per l'immissione delle acque reflue e/o delle acque meteoriche è subordinata all'acquisizione del rilascio della "Licenza di fognatura privata", in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera n.1990 del 09/08/1941 e G.P.A. Div. N.24797 del 17/02/1942 e ss.mm.ii..

Pertanto, il presente parere espresso in fase preliminare con le specifiche prescrizioni sopra riportate non sostituisce la richiesta di rilascio della Licenza di fognatura privata da presentare ad ABC a cura del richiedente nelle modalità previste, che potrà essere confermato o rivisto solo al completamento dell'istruttoria di tutta la documentazione tecnica e amministrativa presentata per il rilascio della stessa.

Distinti saluti.

PROGETTAZIONE E METROLOGIA

ing. Massimo Aruta

PROGETTAZIONE E PATRIMONIO

ing. Andrea Simonelli

DT/PP/PM
ing. Giuseppe Valentino

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI



mail certificata:
segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it
www.abc.napoli.it

P. Iva 07679350632
Rea Napoli 646516
Fondo di dotazione
euro 53.373.044 t.v.

929 Via Argine
80147 Napoli
081 7818 111
fax 081 7818 190

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2021 0775563 27/10/2021 08,36
Mitt.: Servizio Ciclo Integrato delle Acque - ARTU.
Ass.: Servizio Pianificazione Strategica della Mo
Fascicolo : 2021 006 069 005 3



COMUNE DI NAPOLI

Area Tutela del Territorio

Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Servizio Programmazione strategica della viabilità e PUMS

39.1.0.0.0

E, p.c.:

Abc Napoli

segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it

**Oggetto: "Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione dell'insediamento produttivo dell'area ex
Icni di via Ferrante Imparato n. 501".**

Riscontro nota PG/2021/740125 del 13 ottobre 2021

Con riferimento ai chiarimenti trasmessi in allegato alla nota in oggetto gli stessi si ritengono esaustivi per quanto riguarda il lotto 2A e la strada S1. Ci si riserva di esprimersi sui chiarimenti relativi al parcheggio P1 con successiva nota.

Il funzionario ingegnere
RESPONSABILE P.O. PROGETTAZIONE

ing. Roberto CATAPANO

Il Dirigente

Arch. Salvatore IERVOLINO