



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Igiene della città

PG/2019/923304 del 15 novembre 2019

Al rup - arch. Monica Pisano
c/o servizio Igiene della città

Al direttore dei lavori – Riccardo De Angelis
c/o Servizio Attività Tecniche Municipalità 5

All'impresa esecutrice Guglielmo Milone e figli srl
lmilone@sgmsrl.org

Al Consorzio S.G.M.
sgmsrl.org@legalmail.it

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

Con riferimento ai lavori in oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza, il verbale della visita di collaudo effettuata in data 13 novembre u.s. e si resta in attesa che l'impresa esecutrice comunichi al rup e allo scrivente collaudatore di aver ottemperato a quanto richiesto nel citato verbale.

Il collaudatore
Ing. Pasquale Parente

Comune di Napoli
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

1/2

Verbale di visita di collaudo n. 3 del 14 novembre 2019

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla

Premesse:

- la convocazione per la visita in cantiere, verbale del 24.10.19, fissata per il giorno quattordici 2019, è stata annullata per le ragioni.
- con la nota PG/908388/2019 è stata convocata visita in cantiere per il giorno 13.11.19.
- la suddetta visita è stata annullata, per le ragioni, al giorno 14.11.19.

Sono presenti:

- Ing. PASQUALE PARENTE - collaudatore
- arch. MARIANNA FISSANO - RUP
- LUIGI MILONE PER L'IMPRESA ESECUTRICE.

CON RIFERIMENTO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL COLLAUDATORE E
 DAL RUP, GIUSTA VERBALE del 24.10.19, DI LIVELLARE nuovamente
 il pavimento del box stacca N.2 (ultimo box laterale) per
 regolazione il flusso delle acque meteoriche ed evitare
 il ristagno di acque nel box, si riscontra che il sig.
 Milone non ha ottemperato.

Con riferimento all'ordine impartito dal collaudatore e
 dal RUP di prolungare il tubo pluviale in presenza verso
 l'outside, si riscontra che il sig. Milone non ha ottemperato.
 Il sig. Milone riferisce che a causa delle amesse
 condizioni meteo non ha potuto provvedere essendo tali
 lavorazioni incompatibili con le copiose piogge del

Via Speranzella, 80 - 80132 Napoli - Italia - tel. (+39) 081 7959421 - 8909 - fax (+39) 081 7958913
 igiene.citta@pec.comune.napoli.it - igiene.citta@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it

fm

Comune di Napoli
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

* temporaneamente e per iscritto
2/2 fum

Verbale di visita di collaudo n. 3 del 14 settembre 2019

Oggetto: lavori di realizzazione del complesso municipale di accoglienza per cani di via Janfolla
 giorni scorsi, provvedere ~~continuando il r.p.~~ e al collaudatore.
 Si procede con il collaudo dell'impianto termico che dà
 esito positivo. Gli elementi installati per il riscaldamento
 sono tutti funzionanti. L'acqua calda viene erogata da
 tutti i terminali di servizio igienici ^{di quello} e del locale toilette.
 Si rileva che non è stata ancora superata la
 autorità relativa alle ~~centrali~~ ^{box} cost come previsto
 nel verbale del 24 ottobre u.s. Il sig. Tolone
 dichiara che provvederà ~~tutto lo~~ prossimo
~~parto di collaudo~~ direzione temporanea comunicazione
 al r.p. e al collaudatore per iscritto.
 I convenuti concordano sulla necessità di provvedere
 all'allaccio della energia elettrica per l'operatività
 delle strutture oltre che dell'utenza ges-
 tita, frutto sottoscritto

[Handwritten signatures]

Comune di Napoli
Data: 22/02/2022, DISP/2022/0001099