

ABC

ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI

Spett.le

COMUNE DI NAPOLI

AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'

Servizio Sviluppo Mobilità Sostenibile

sviluppo.sostenibile@pec.comune.napoli.it

ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI



Tipo Partenza

Num. 0038223

del 11/07/2022

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di "Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito nord-occidentale". Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e asincrona secondo le disposizioni di cui all'art. 14bis della medesima legge 241/1990.
– **Invio parere ABC**

Facendo seguito alla Vs. richiesta pervenuta in ABC in data 10/06/2022 prot. ABC n°32181, si rappresenta quanto segue:

Dall'esame dei Vs. elaborati progettuali, in particolare dalla relazione tecnica, emerge che le lavorazioni che verranno eseguite per la realizzazione della pista ciclabile riguardano la parte superficiale della pavimentazione stradale (fresatura dello strato di usura della pavimentazione).

Trattandosi di lavorazioni del tipo "superficiale" non si rilevano interferenze con le tubazioni idriche e fognarie gestite dalla società ABC.

Pertanto si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione del Vs. progetto, con le seguenti prescrizioni:

- durante la fase di ripavimentazione, dovrà essere garantito il ripristino a quota dei chiusini di ispezione ABC presenti lungo le strade oggetto dei Vs. interventi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso ai pozzetti di ispezione attualmente esistenti;
- qualora dovesse rendersi necessario lo spostamento dei pozzetti di ispezione ABC, dovrete richiedere apposita autorizzazione alla scrivente redigendo la progettazione di dettaglio di tutte le opere civili ed idrauliche necessarie alla realizzazione delle nuove infrastrutture, il cui oneri economici saranno a carico del richiedente;
- adottare tutte le cautele in fase progettuale e in fase esecutiva per prevenire il verificarsi di danni alle reti idriche e a terzi, ritenendosi ABC Napoli esonerata da qualunque danno, diretto e indiretto, derivante dall'esecuzione dei lavori.

Si prescrive, altresì, l'obbligo di rispettare una distanza plano-altimetrica (parallelismi e intersezioni) dai manufatti fognari e dalle condotte idriche pari almeno ad un metro, ciò per consentire la manutenzione delle infrastrutture gestite da ABC.

Si dispone, altresì, l'obbligo di comunicare ad ABC Napoli a.s., con congruo anticipo di tempo, l'inizio dei lavori che possano interferire con le infrastrutture di ABC Napoli a.s., così da consentirne la sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori.

Si rappresenta che resta a vostro carico la custodia di tutte le infrastrutture ABC presenti nell'area di



