

COMMITTENTE




COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / S.FRANCESCO



MANDATARIA:



Via Pievaiola, 15
06128 Perugia
info@sabeng.it www.sabsrl.eu

Arch. Pierpaolo Papi
Arch. Francesco Pecorari
Arch. Sergio Tucci
Arch. Francesco Fucelli
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani
Ing. Vincenzo Pujia
Ing. Catuscia Maiggi
Ing. Barbara Bottausci

MANDANTI:



B5 S.r.l.
Via Sant'Anna dei Lombardi, 16
80134 Napoli info@b5srl.it
Tel. +39 081 551 92 14
Fax +39 081 551 83 88
E-mail: info@b5srl.it

Arch. Francesca Brancaccio Ph.D.
(Amministratore Unico e Direttore Tecnico)
Ing. Ugo Brancaccio
(Direttore tecnico)

Studio Ing. Alberto Capitanucci



ELABORATO

Progetto impianti elettrici punti sosta Schemi unifilari 05.SanFrancesco

N° ELAB.

NO. DOC.

COD. COMM.

CODE ORDER

GEE033a/01

CNAP.001-01-02.20.ESE

SCALA

varie

SCALE

03							
02							
01	VALIDAZIONE	PASSERI	PAPI	ADRIANI	Maggio 2022		
00	ESECUTIVO	PASSERI	PAPI	ADRIANI	Giugno 2021		
REV.	EMESSO PER	REDAZIONE	CONTR.	APPR.	DATA		

A

A

B

B

Foglio	Titolo
1	ELENCO FOGLI
2	LEGENDA SIMBOLI
3	QUADRO TOTEM
4	QUADRO TOTEM

C

C

D

D







E

E


F

F


				DATA	Maggio 2022	Comune di Napoli		Sab s.r.l. Perugia	ELENCO FOGLI	Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - S. FRANCESCO		
				DISEG.								
				VISTO								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		CNAP.001GEE05033A01	FOGLIO 1 DI 4	4
											SEGUE	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Simbolo	Descrizione							
		Equipotenzialita'							
		Conduttura monofase con conduttore neutro							
B		Conduttura monofase con conduttore di neutro e terra							
		Contatore di energia attiva							
		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.							
C		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.							
D									
E									
F				DATA	Maggio 2022	Comune di Napoli	Sab s.r.l. Perugia	LEGENDA SIMBOLI	Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - S. FRANCESCO
				DISEG.					
				VISTO					
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CNAP.001GEE05033A01
	1	2	3	4	5	6	7	8	FOGLIO 2 DI SEGUE

Da quadro	Fornitura BT
Tensione concatenata	230 V
Corrente I _k max	6 kA
Sistema	TT
Potenza totale	0.5 kW
Fattore di potenza	0.9
Corrente totale I _b	2.4 A



Centralino in resina a parete
grado di protezione IP55
24 mod. DIN



UTENZA	DENOMINAZIONE		INTERRUTTORE GENERALE		LINEA ALIMENTAZIONE PUNTI DI RICARICA TOTEM		PREDISPOSIZIONE TVCC		PREDISPOSIZIONE WIFI		
	SIGLA		IG_QTOT		L1_QTOT		L2_QTOT		L3_QTOT		
	TIPO	POTENZA TOT. kVA	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	
	POTENZA kW	I _b A	0.5	2.4	0.5	2.4	1	0.9	1	0.9	
COEF. CONTEMP.	COS φ	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9		
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE										
	TIPO										
	N.POLI	I _n A	2	16	1N	10	1N	10	1N	10	
	I _{th} A	I _{dn} A	TIPO DIFF.		0.03	AC	0.03	AC	0.03	AC	
FUSIBILE	I _m (o curva) A		P _{di} kA	C	6	C	6	C	6	6	
	TIPO										
	CALIBRO		A								
	TIPO										
CONTATTORE	I _n A		P _n kW								
	TIPO										
RELE' TERMICO	TIPO										
	TARATURA		A								
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FG160R16 0.6/1 kV						
	FORMAZIONE				3G2.5						
	LUNGHEZZA		m		5						
	I _z		A		25.5						
	C.d.T. a I _n %	C.d.T. a I _b %			0.398	0.096					
	Z _k mΩ	Z _s mΩ			40.4		40.4		40.4		
	I _k trifase/monof. kA	I _{k1} fase/terra kA	6	6	5.71		5.71		5.71		
NUMERAZIONE MORSETTIERA											

DATA	Maggio 2022	Comune di Napoli		Sab s.r.l.	QUADRO TOTEM	Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - S. FRANCESCO	
DISEG.				Perugia			
VISTO							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE: