



COMUNE DI NAPOLI

“Intervento di efficientamento energetico per l’edificio di proprietà del Comune di Napoli – Centro Polifunzionale per Anziani, ubicato in via Lattanzio n.46 (ex scuola de Luca)”, nell’ambito del PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza

PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo Brandi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Guglielmo Pescatore

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA: ODINIPA INGEGNERIA SRL



S.G.Q. UNI EN ISO 9001:2015 N°737/34
Corso Resina, 310 - Ercolano (NA)
e-mail: odinipaingegneria@gmail.com
PEC: odinipaingegneria@postecert.it
Tel: 081-7773637 - P.IVA: 08550281219

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

DT.Arch. Monica Vitrone

PROGETTISTI:

Ing. Improta Francesca

Ing. I. Scognamiglio Nicola

GIOVANE PROFESSIONISTA: Ing. Mometti Gabriella

MANDANTE: Arch. Daniele Galeano



RELAZIONE FULMINI

Livello Progettazione	Codice disciplina	N° Elaborato/ Nom. Specifica	Data	Revisione	Scala
ESE	EL	RTE.02	luglio 2022	-	-

INDICE

1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO	3
2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO	3
3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE.....	3
4. DATI INIZIALI	3
4.1 DENSITA' ANNUA DI FULMINI A TERRA.....	3
4.2 DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA.....	3
4.3 DATI RELATIVI ALLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE.....	4
4.4 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ZONE	4
5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE	4
6. VALUTAZIONE DEI RISCHI	4
6.1 RISCHIO R1: PERDITA DI VITE UMANE	4
6.1.1 CALCOLO DEL RISCHIO R1.....	4
6.1.2 ANALISI DEL RISCHIO R1	5
7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE.....	5
8. CONCLUSIONI.....	5
9. APPENDICI	5

RELAZIONE TECNICA

Protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione

Dati del progettista / installatore:

Committente: Comune di Napoli

Descrizione struttura: Centro Polifunzionale per Anziani

Indirizzo: Via Lattanzio n.46

Comune: Comune di Napoli

Provincia: Napoli

1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:

- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;
- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:

- CEI EN 62305-1
"Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali"
Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-2
"Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio"
Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-3
"Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"
Febbraio 2013;
- CEI EN 62305-4
"Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"
Febbraio 2013;
- CEI 81-29
"Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305"
Maggio 2020;
- CEI EN IEC 62858
"Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali"
Maggio 2020.

3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre costruzioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso.

4. DATI INIZIALI

4.1 DENSITA' ANNUA DI FULMINI A TERRA

La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura vale:

$$N_g = 2,89 \text{ fulmini/anno km}^2$$

4.2 DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA

Le dimensioni massime della struttura sono: $A (m): 37$ $B (m): 20$ $H (m): 10$ $H_{max} (m): 12$

La destinazione d'uso prevalente della struttura è: *Alberghiero*

In relazione anche alla sua destinazione d'uso, la struttura può essere soggetta a: *Perdita di vite umane*

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato: *Rischio R1*

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell'adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente.

4.3 DATI RELATIVI ALLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE

La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:

- Linea di energia: *ALIMENTAZIONE ENEL*
- Linea di segnale: *LINEA TELEFONICA*

Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate *nell'Appendice Caratteristiche delle linee elettriche*.

4.4 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ZONE

Tenuto conto di:

- compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare;
- eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico);
- i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e l'eventuale presenza di persone;
- le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di protezione esistenti;

sono state definite le seguenti zone: *Z1: Struttura*

Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative componenti sono riportate *nell'Appendice Caratteristiche delle Zone*.

5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2.

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte, è stata valutata analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3.

Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5.

I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all'anno (N) sono riportati nell'Appendice *Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi*.

I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono riportate nell'Appendice *Valori delle probabilità P per la struttura non protetta*.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 RISCHIO R1: PERDITA DI VITE UMANE

6.1.1 CALCOLO DEL RISCHIO R1

I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.

Z1: Struttura

RA: 1,01E-07

RB: 2,53E-06

RU(Linee elettriche): 0,00E+00

RV(Linee elettriche): 0,00E+00

RU(Linee segnale): 0,00E+00

RV(Linee segnale): 0,00E+00

Totale: 2,63E-06

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 2,63E-06

6.1.2 ANALISI DEL RISCHIO R1

Il rischio complessivo R1 = 2,63E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05

7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R1 = 2,63E-06 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.

8. CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1

Secondo la norma CEI EN 62305-2 la protezione contro il fulmine non è necessaria.

Timbro e firma

9. APPENDICI

APPENDICE – Caratteristiche della struttura

Dimensioni: A (m): 37 B (m): 20 H (m): 10 Hmax (m): 12

Coefficiente di posizione: *in area con oggetti di altezza uguale o inferiore (CD = 0,5)*

Schermo esterno alla struttura: *assente*

Densità di fulmini a terra (fulmini/anno km²) : Ng = 2,89

APPENDICE – Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: *ALIMENTAZIONE ENEL*

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso

Tipo di linea: *energia - interrata*

Lunghezza (m) L = 1000

Resistività (ohm x m) ρ = 400

Coefficiente ambientale (CE): *suburbano*

Linea in tubo o canale metallico

Caratteristiche della linea: LINEA TELEFONICA

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso

Tipo di linea: *segnale - interrata*

Lunghezza (m) $L = 1000$
Resistività (ohm x m) $\rho = 400$
Coefficiente ambientale (CE): suburbano
Linea in tubo o canale metallico

APPENDICE – Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: *Struttura*

Tipo di zona: *interna*
Tipo di pavimentazione: *ceramica (rt = 0,001)*
Rischio di incendio: *ordinario (rf = 0,01)*
Pericoli particolari: *medio rischio di panico (h = 5)*
Protezioni antincendio: *manuali (rp = 0,5)*
Schermatura di zona: *assente*
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: *nessuna*

Impianto interno: *Linee elettriche*

Alimentato dalla linea *ALIMENTAZIONE ENEL*
Tipo di circuito: *Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2)*
Tensione di tenuta: *2,5 kV*
Sistema di SPD - livello: *Assente (PSPD =1)*
Frequenza di danno tollerabile: *0,1*

Impianto interno: *Linee segnale*

Alimentato dalla linea *LINEA TELEFONICA*
Tipo di circuito: *Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2)*
Tensione di tenuta: *1,5 kV*
Sistema di SPD - livello: *Assente (PSPD =1)*
Frequenza di danno tollerabile: *0,1*

Valori medi delle perdite per la zona: *Struttura*

Rischio 1
Tempo per il quale le persone sono presenti nella struttura (ore all'anno): *8760*
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) $LA = LU = 1,00E-05$
Perdita per danno fisico (relativa a R1) $LB = LV = 2,50E-04$

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: *Struttura*

Rischio 1: *Ra Rb Ru Rv*

APPENDICE – Frequenza di danno

Impianto interno 1

Zona: *Struttura*
Linea: *ALIMENTAZIONE ENEL*
Circuito: *Linee elettriche*
FS Totale: *0,0101*
Frequenza di danno tollerabile: *0,1*
Circuito protetto: *SI*

Impianto interno 2

Zona: *Struttura*
Linea: *LINEA TELEFONICA*

Circuito: *Linee segnale*

FS Totale: *0,0101*

Frequenza di danno tollerabile: *0,1*

Circuito protetto: *SI*

APPENDICE – Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi

Struttura

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = $6,99E-03$ km²

Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = $4,25E-01$ km²

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = $1,01E-02$

Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = $1,23E+00$

Linee elettriche

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:

ALIMENTAZIONE ENEL

AL = $0,040000$ km²

AI = $4,000000$ km²

LINEA TELEFONICA

AL = $0,040000$ km²

AI = $4,000000$ km²

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:

ALIMENTAZIONE ENEL

NL = $0,028900$

NI = $2,890000$

LINEA TELEFONICA

NL = $0,028900$

NI = $2,890000$

APPENDICE – Valori delle probabilità P per la struttura non protetta

Zona Z1: Struttura

PA = $1,00E+00$

PB = $1,0$

PC (Linee elettriche) = $1,00E+00$

PC (Linee segnale) = $1,00E+00$

PC = $1,00E+00$

PM (Linee elettriche) = $6,40E-03$

PM (Linee segnale) = $1,78E-02$

PM = $2,41E-02$

PU (Linee elettriche) = $0,00E+00$

PV (Linee elettriche) = $0,00E+00$

PW (Linee elettriche) = $0,00E+00$

PZ (Linee elettriche) = $0,00E+00$

PU (Linee segnale) = $0,00E+00$

PV (Linee segnale) = 0,00E+00

PW (Linee segnale) = 0,00E+00

PZ (Linee segnale) = 0,00E+00

VALORE DI N_G

(CEI EN 62305 - CEI EN IEC 62858)

$$N_G = 2,89 \text{ fulmini / (anno km}^2\text{)}$$

POSIZIONE

Latitudine: **40,840000° N**

Longitudine: **14,190000° E**

INFORMAZIONI

- Il valore di N_G è riferito alle coordinate geografiche fornite dall'utente (latitudine e longitudine, formato WGS84). E' responsabilità dell'utente verificare l'affidabilità degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle coordinate stesse, ivi inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni sul campo.
- I valori di N_G derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuate secondo lo stato dell'arte della tecnologia e delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
- Il valore di N_G dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere più valori di N_G .
- Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di N_G a causa della natura discreta della mappa cartografica.
- I dati forniti da TNE srl possiedono le caratteristiche indicate dalla norma CEI EN IEC 62858 per essere utilizzati nella analisi del rischio prevista dalla norma CEI EN 62305-2.
- I valori di N_G forniti sono di proprietà di TNE srl. Senza il consenso scritto da parte della TNE, è vietata la raccolta e la divulgazione dei suddetti dati, anche a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

VALIDITA' TEMPORALE

- Il valore di N_G riportato sul presente attestato, in accordo con la norma CEI EN IEC 62858, art. 4.3, dovrà essere rivalutato a partire dal 1° gennaio 2027.

Data 21/07/2022

Coordinate in formato decimale (WGS84)

Indirizzo: Coordinate manuali

Latitudine: 40,840000

Longitudine: 14,190000

