PARTICOLARE TIPO STRUTTURA DI SOSTEGNO POMPE DI CALORE

Scala 1:25



CARATTERISTICHE UNITA' ESTERNE

N° ident.	Modello	Capacità Raffreddamento kW	Capacità Riscaldamento kW	Ass.Elettrico 400 V kW	Dimensioni LxAxP mm	Peso kg	Diametro tubi circuito frigorifero Liquido	Diametro tubi circuito frigorifero Gas	Pressione sonora dB(A)	Portata aria m³/h	Terminali serviti	NOTE
HP2	AM260FXVAGH/EU	73,60	82,80	18,2	2175x1695x765	425	ø 19,05	ø 34,92	62,0	27.000	1÷25	
HP3	AM360FXVAGH/EU	101,60	114,30	26,3	2590x1695x765	535	ø 19,05	ø 41,28	65,0	33.300	1÷15	



AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

STRALCIO COPERTURA - ALIMENTAZIONE ELETTRICA

POMPA DI CALORE HP2

Marca di riferimento SAMSUNG o equivalente
Modello di riferimento AM260FXVAGH/EU Pot. 73,60 kWf – 82,80 kWf



POMPA DI CALORE HP3

Marca di riferimento SAMSUNG o equivalente
Modello di riferimento AM360FXVAGH/EU Pot. 101,60 kWf – 114,30 kWf





AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

STRALCIO COPERTURA - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI

N

LEGENDA	
	LINEA REFRIGERANTE GAS
	LINEA REFRIGERANTE LIQUIDO
	TUBAZIONE SCARICO CONDENSA
	LINEA 380/220 V IN TUBAZIONI IN PVC
⇔	MONTANTE

NOTA - L' ESATTO PERCORSO DELLE TUBAZIONI FRIGORIFERE E DEI CAVI ELETTRICI SARA' CONCORDATO CON LA DIREZIONE LAVORI

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Progettisti:
- Comune di Napoli
  Arch. Ersilia Emilia Nazzaro
  Arch. Luciano Fiasi
- Soprintendenza BAPPSAE
  Arch. Paola Bovier
  Geom. Antonio Minerba
  Ass. tech. Pietro Napolitano
  Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale
  Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
  Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
  Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza
  Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bennasib
I.T. Brunella Esposito

PIANTA DELLE COPERTURE - ALIMENTAZIONE ELETTRICA

ELABORATO	DICEMBRE 2014	SCALA 1:100
PIC-06		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com