PARTICOLARE - 1 -

PRESA UNEL 2x10/16A +T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A (alim. Boiler)



PARTICOLARE - 2 -

PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A



PARTICOLARE -3 -

COLLEGAMENTO GRUPPO PRESE INCASSATE



LEGENDA SIMBOLI

	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA 2 PRESE BIPASSO 2x10/16A+T 2 PRESE UNEL 2x10/16A+T
	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA UNA PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E UNA PRESA UNEL 2x10/16A+T
	PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A
	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA UNA PRESA BIPASSO 2x10/16A+T UNA PRESA UNEL 2x10/16A+T E INTERRUTTORE 1P+N 10A
	PRESA BIPASSO 2x10/16A+T
	TOMBETTA BIFACCIALE COMPOSTA DA 2 PRESE UNEL 2x10/16A+T E 2 PRESE RJ45 PER FONIA DATI
	PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A ALIMENTAZIONE ASCIUGAMANI ELETTRICO
	PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A ALIMENTAZIONE BOILER ELETTRICO
	PRESA UNEL 2x10/16A+T CON INTERRUTTORE 1P+N 10A ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNE CONDIZIONAMENTO
	TUBAZIONI IN PVC A VISTA NEL CONTROSOFFITTO
	TUBAZIONI IN PVC A PAVIMENTO
	TUBAZIONI IN PVC INCASSATE A PARETE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE SPORGENTE 100x100x50mm
	DISCESA TUBO INCASSATO A PARETE

Nota Generale - La distribuzione secondaria deve essere eseguita nelle seguenti tipologie:
- Collegamento prese con cavo unipolare N07G9-K di sezione 2,5mm²in tubo pvc di diametro non inferiore a Ø20 a vista nel controsoffitto , incassato a parete fino al gruppo prese

NOTA - LA CIFRA ACCANTO ALLE APPARECCHIATURE INDICA IL NUMERO DEL CIRCUITO DI APPARTENENZA DAL QUADRO DI PIANO

NOTA 1- PER L' IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI VEDI SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI Tav. PIE - 12

NOTA 2 - ALTEZZA DA TERRA DEGLI APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE:
- PRESE,PRESE PROTETTE: 45cm
- PRESE NEI BAGNI: 120cm

NOTA 3 - L' ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE PRESE DOVRA' ESSERE CONCORDATO CON LA D.L. E COMUNQUE IN ACCORDO CON LA DISLOCAZIONE DEFINITIVA DEGLI ARREDI

NOTA 4 - I CIRCUITI PRESE F.M. SONO ALIMENTATI CON CAVI N07G9-K DA 4mm.² I CIRCUITI TERMINALI SONO DA 2,5mm²



AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

PIANTA LIVELLO AMMEZZATO

N

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI

Progettisti:
- Comune di Napoli
  Arch. ErsiliaEmilia Nazzaro
  Arch. Luciano Fasi
- Soprintendenza BAPPSAE
  Arch. Paola Bovier
  Geom. Antonio Minerba
  Ass. tecn. Pietro Napolitano
  Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale
  Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
  Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
  Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza
  Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto
P.T. Massimo Bernasb
I.T. Brunella Esposito

PIANTA LIVELLO AMMEZZATO - DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE

ELABORATO	DICEMBRE 2014	SCALA 1:100
PIE-05		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com