




## LEGENDA

|   |   |
|---|---|
|  | Apparecchio illuminante LED da incasso, dimmerabile - Tipo LED PANEL<br>Potenza 33 W<br>Flusso luminoso 3300 lm - temperatura di colore 4000K - resa cromatica CRI 90<br>Dim:30x120cm |
|  | Apparecchio illuminante LED da incasso, dimmerabile - Tipo LED PANEL<br>Potenza 33 W<br>Flusso luminoso 3300 lm - temperatura di colore 4000K - resa cromatica CRI 90<br>Dim:30x120cm |
|  | Sensore di regolazione luminosità   |



### Comune di Napoli

Palazzo San Giacomo, piazza Municipio - 80133 Napoli (NA) - Tel. 0817951111 - C.F. 80014890638



## LAVORI PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER UFFICI IN VIA DIOCLEZIANO 330

"RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO 14-20"

CODICE IDENTIFICATIVO: NA2.1.2.a.12      CUP: B62J17005480001      CIG:799725251F



### PROGETTO DEFINITIVO

|   |  |
|---|--|
| <p>IL TECNICO</p>  <p><b>ING. GIUSEPPE PERILLO</b><br/>Via Cavouri, 4 - 70027 Palo del Colle (BA)<br/>Tel/Fax: 0806926471 - Cell. 3391162863<br/>email: info@studioperillo.eu - website: www.studioperillo.eu<br/>Pec: giuseppe.perillo559@pec.studioperillo.it</p>  <p>Esperto in Gestione dell'Energia EGE<br/>UNI CEI 11339:2009</p> | <p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)</p> <p><b>Ing. Giovanni Toscano</b><br/>Palazzo San Giacomo, piazza Municipio - 80133 Napoli (NA)<br/>e-mail: giovanni.toscano@comune.napoli.it<br/>Pec: tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it</p> <p>DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO</p> <p><b>Ing. Francesco Cuccari</b></p> |
|---|--|

DESCRIZIONE:

### Opere Impiantistiche - Stato di progetto - Pianta piano coperture - illuminazione

|                |        |                    |       |
|----------------|--------|--------------------|-------|
| TAV:           | SCALA: | DATA DI EMISSIONE: | FILE: |
| <b>OISP.06</b> | 1:100  | 27/07/2021         |       |
| REVISIONE N°:  | DATA:  | FILE:              |       |
|                |        |                    |       |

Questo documento è di proprietà dell'autore e a norma di legge non può essere riprodotto neppure parzialmente senza autorizzazione scritta