



VISTA IN PIANTA





SEZIONE A-A'




Legenda


- ①- MODULO FOTOVOLTAICO IN SILICIO MONOCRISTALLINO
- ②- CORDOLOZAVORRA IN CLS
- ③- GUAINA PROTETTIVA
- ④- PROFILO IN ALLUMINIO O ACCIAIO ZINCATO
- ⑤- MORSETTO CENTRALE DI FISSAGGIO
- ⑥- MORSETTO LATERALE DI FISSAGGIO



PIANO RIALZATO - LOCALE QUADRI



PIANO COPERTURE - LAYOUT IMPAINTO FOTOVOLTAICO 25,84 kWp



LEGENDA

MODULI FOTOVOLTAICO IN SILICIO MONOCRISTALLINO DA 340 Wp			
	Stringa A1 19 moduli FVT da 340 Wp		Stringa A2 19 moduli FVT da 340 Wp
	Stringa A3 19 moduli FVT da 340 Wp		Stringa A4 19 moduli FVT da 340 Wp

Comune di Napoli
Palazzo San Giacomo, piazza Municipio - 80133 Napoli (NA) - Tel. 0817951111 - C.F. 80014890638

LAVORI PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER UFFICI IN VIA DIOCLEZIANO 330

"RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO 14-20"

CODICE IDENTIFICATIVO: NA2.1.2.a.12 CUP: B62J17005480001 CIG:799725251F

PROGETTO ESECUTIVO

<p>IL TECNICO</p> <p>ING. GIUSEPPE PERILLO Via Capoue, 4 - 70027 Palo del Colle (BA) Tel/Fax: 0806924471 - Cell: 3391162653 email: info@studoperillo.eu - website: www.studoperillo.eu Pec: giuseppe.perillo558@pec.studoperillo.it</p> <p><small>Esperto in Gestione dell'Energia EGE UNI CEI 11339:2009</small></p>	<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)</p> <p>Ing. Giovanni Toscano Palazzo San Giacomo, piazza Municipio - 80133 Napoli (NA) e-mail: giovanni.toscano@comune.napoli.it Pec: tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it</p> <p>DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO</p> <p>Ing. Francesco Cuccari</p>
--	--

DESCRIZIONE: **Opere Impiantistiche - Stato di progetto - Layout Impianto Fotovoltaico da 25kWp**

TAV:	SCALA:	DATA DI EMISSIONE:	FILE:
OLSP.07	Varie	16/11/2021	
REVISIONE N°:	DATA:	FILE:	

Questo documento è di proprietà dell'autore e a norma di legge non può essere riprodotto neppure parzialmente senza autorizzazione scritta