PIANO TERZO			
NOME AMBIENTE	DESTINAZIONE D'USO AMBIENTE	SUPERFICIE AMBIENTE	TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE
3.1	SALA RIUNIONI COMMISSIONI	37 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.2	COMMISSIONI	18 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.3	SALA RIUNIONI COMMISSIONI	39 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.4	SALA RIUNIONI COMMISSIONI	39 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.5	COMMISSIONI	27 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.6	COMMISSIONI	35 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.7	SALA RIUNIONI COMMISSIONI	51 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.8	COMMISSIONI	21 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.9	COMMISSIONI	17 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.10	SALA RIUNIONI COMMISSIONI	33 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.11	COMMISSIONI	15 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.12	COMMISSIONI	16 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.13	SALA RIUNIONI COMMISSIONI	23 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.14	COMMISSIONI	17 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.15	COMMISSIONI	19 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.16	SALA RIUNIONI COMMISSIONI	27 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.17	COMMISSIONI	24 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.18	COMMISSIONI	18 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.19	SALA RIUNIONI COMMISSIONI	38 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.20	COMMISSIONI	16 mq	LAMPADA BLUETOOTH
A	SCALA	28 mq	LAMPADA ON/OF
3.A	FILTRO SCALA A	12 mq	LAMPADA ON/OF
3.21	SALA ARCHIVIO	21 mq	LAMPADA ON/OF
3.22	PROGETTO INFORMATICO(DA DEFINIRE)	32 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.23	PROGETTO INFORMATICO(DA DEFINIRE)	33 mq	LAMPADA BLUETOOTH
B	SCALA	31 mq	LAMPADA ON/OF
3.B	FILTRO SCALA A	12 mq	LAMPADA ON/OF
3.24	LOCALE TECNICO	10 mq	LAMPADA ON/OF
3.25	COMMISSIONI	25 mq	LAMPADA BLUETOOTH
3.26	SERVIZI IGIENICI UOMINI	13 mq	LAMPADA ON/OF
3.27	SERVIZI IGIENICI DONNE	11 mq	LAMPADA ON/OF
3.28	SERVIZI IGIENICI DISABILI	6 mq	LAMPADA ON/OF
3.29	CORRIDOIO	204 mq	LAMPADA ON/OF

STAGNA LED BASIC POTENZA 36 W

LED DOWNLIGHT SLIM ECOMAX POTENZA 24 W



PANNELLO SLIM PERFORMER UGR19 G5 POTENZA 30 W



PROJETTORE SPOT LED POTENZA 15 W



PANNELLO SLIM PANEL BASIC G2 POTENZA 36 W

SMART CONNECT



SMART SENSOR(MICROWAVE)



SMART SWITCH

LEGENDA

	PANNELLO SLIM PERFORMER UGR19 G5 POTENZA 30 W(bi) LUMEN REALI 3900 CRI ≥ 80
	PANNELLO SLIM PANEL BASIC G2 POTENZA 36 W LUMEN REALI 3680 UGR ≤ 19
	PROIETTORE SPOT LED POTENZA 15 W LUMEN REALI 1200
	LED DOWNLIGHT SLIM ECOMAX POTENZA 24 W LUMEN 2040
	STAGNA LED BASIC POTENZA 36 W LUMEN REALI 4000
	SMART SENSOR(MICROWAVE)
	SMART SWITCH
	SMART CONNECT
QE3	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO

COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Tecnico Patrimonio

OGGETTO

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" LOTTO 3: NA2.1.2.A.6 "CONSIGLIO COMUNALE DI VIA VERDI, 35"

COMMITTENTE

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Tecnico Patrimonio

DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Brandi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Iaccarino

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI

CAPOGRUPPO

INGEGNERIA E SVILUPPO SRL
San Vitaliano (NA)
Via Nazionale delle Puglie n. 283
Tel.: 081519867
E-mail: info@iesingegneria.com
PEC : info@pec.iesingegneria.com
C.F. / P.I.: 07918340634

DIRETTORI TECNICO:
Ing. ANTONIO RUSSO

ingegneria e sviluppo

Firmato digitalmente da
ANTONIO RUSSO
O = INGEGNERIA E SVILUPPO SRL
C = IT

MANDANTE
ING. GIANFRANCO AUTORINO
Via Dei Mille n°168
80035 Nola (NA)
e-mail: autorinoprogetti@gmail.com
PEC: ktbmengineering@pec.it

MANDANTE
Ing. NICOLA GALDIERO
Via Primavera n. 144
80010 Villaricca (NA)
e-mail: nicolagaldiero@gmail.com
PEC: nicola.galdiero@ordingna.it

MANDANTE
ING. LUIGI BORDO
Traversa Marescia n. 4
80058 Torre Annunziata (NA)
e-mail: luigibordo@libero.it
PEC: luigi.bordo@ingpec.eu

ELABORATO

TITOLO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PIANTA PIANO TERZO

N° ELABORATO

IE04

SCALA : **1:100**
COMMESSA: **I_252_21**
NOME FILE: IE04.dwg

REDAZIONE: **MAG**
VERIFICA: **PDS**
APPROVAZIONE: **ARU**

REVISIONI

N° REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato ed i diritti ad esso correlati con divieto di riproduzio, salvo esplicita autorizzazione