



SCHEDA TECNICA SISTEMA DI MONITORAGGIO


Smart Connect Box

- Monitoraggio del consumo energetico per edificio, piano o stanza
- Controllo remoto del tuo progetto di Smart Lighting
- Gestione di qualsiasi tipo di apparecchio DALI tramite Smart Switch, Smart Sensor o tablet
- Programmazione: accende/spegne automaticamente gli apparecchi ad una determinata ora o data
- Collegamento di più progetti Smart in un unico grande progetto
- Completamente compatibile con il sistema di illuminazione intelligente esistente Oppl Smart Lighting

Specifiche

Codice prodotto	Descrizione
56000005700	Smart Connect Box

Disegni tecnici (mm)



Specifiche tecniche		Specifiche elettriche	
Consumo di energia	max 14W	Tensione di rete	220-240VAC
Colore della finitura	Grigio	Frequenza	50/60Hz
Classe di isolamento	II	Alimentazione DALI integrata	SI
Protocolli	Cablato: Ethernet (RJ45), DALI, RS-485 Senza fili: Bluetooth® Low Energy Mesh	Tensione di uscita	16VDC
		Corrente di uscita	max 0.2A
		Condizioni di applicazione	
		Temperatura operativa	-20~+40C
		Ambiente di stoccaggio	-25~+50C

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Tecnico Patrimonio

OGGETTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" LOTTO 3: NA2.1.2.A.6 "CONSIGLIO COMUNALE DI VIA VERDI, 35"

COMMITENTE COMUNE DI NAPOLI
Servizio Tecnico Patrimonio

DIRIGENTE Ing. Vincenzo Brandi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Maria Iaccarino

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI

CAPOGRUPPO
INGEGNERIA E SVILUPPO SRL
San Vitelliano (NA)
Via Nazionale delle Puglie n. 283
Tel.: 0815198272
E-mail: info@ingegneriasviluppo.com
PEC: info@pec.ingegneriasviluppo.com
C.F./P. IVA: 0791849064

ingegneria e sviluppo

MANDANTE
ING. NICOLA GALDIERO
Via Primavera n. 144
80010 Velletri (RM)
E-mail: nicolagaldierno@gmail.com
PEC: nicola.galdiero@ardingna.it

MANDANTE ING. LUIGI BORDO
Traverso Marcescotti n. 4
80038 Torre Annunziata (NA)
E-mail: luigibordo@dr.com
PEC: luigibordo@ingpec.it

ELABORATO TITOLO N° ELABORATO
SCHEMA A BLOCCHI **IE08**

SCALA: ---
COMMESSA: I. 262.21
NOME FILE: E08.X5

REDAZIONE: MAG
VERIFICA: PRL
APPROVAZIONE: ARU

N° REVISIONI	DESCRIZIONE	DATA

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato ed ogni suo uso non autorizzato, senza permesso scritto dalla Ingpec.