

AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'

Servizio Sviluppo Mobilità Sostenibile

Al Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al *"Parcheggio di interscambio di Chiaiano"*
Emissione parere

Si riscontra per quanto di competenza la nota prot. n. 841947 del 21 novembre 2022, finalizzata alla raccolta di valutazioni e pareri relativi all'intervento in oggetto.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso prevede il recupero e la rifunzionalizzazione del parcheggio facente parte del centro polifunzionale Villa Nestore, ubicato in prossimità della stazione Chiaiano della linea metropolitana 1, con accessi da via Luigi Compagnone-cupa Carderito.

Con riferimento alla pista ciclabile su corsia riservata sul marciapiede prevista su Cupa Carderito, occorre segnalare l'art.6 comma 2, lett. c, del DM 557/1999 che testualmente recita *"La pista ciclabile può essere realizzata su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni..."*; pertanto la soluzione proposta non appare conforme a tale prescrizione normativa, ricordando che ai sensi dell'art. 8.2.1 del DM 236/1989 *"Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm..."*.

In considerazione di quanto sopra, si rimette alle valutazioni del progettista la possibilità di prevedere, in alternativa, un percorso promiscuo pedonale e ciclabile così come indicato dall'art.4 comma 1, lett. c, del già citato DM 557/1999.

Va inoltre richiamata la necessità di assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza di tutti gli attraversamenti pedonali previsti in progetto, in ottemperanza alla normativa vigente.

Analogamente si dovrà garantire un idoneo percorso di accesso/uscita dal piano interrato dove risultano posizionati gli stalli per diversamente abili, fatta salva la possibilità per il progettista di valutarne una migliore collocazione al piano superiore.

Si resta pertanto in attesa di un aggiornamento del progetto che tenga conto di quanto esposto.

L'IDT
ing. Manuel Iollo

Il dirigente
Arch. Valeria Palazzo



Municipalità 8
DIREZIONE

Piscinola-Marianella
Scampia
Chiaiano

PG/2022/882520 del 05.12.2022

Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS
p.i.: 39-1-0-0-0

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al "Parcheggio di interscambio di Chiaiano". Richiesta pareri.

Facendo seguito alla nota di codesto Servizio PG/2022/841947, si esprime, nell'ambito delle competenze della Scrivente Direzione, parere favorevole relativamente al progetto di fattibilità tecnico-economica trasmesso.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Giuseppe Imperatore
d'ordine
Funz. Ing. Francesco Truppa

PG/ 890413 07dicembre 2022

Al Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al "Parcheggio di interscambio di Chiaiano". Richiesta pareri. (CUP: B62G19000710001 CIG:8960977028). PARERE DI COMPETENZA. Rif. nota PG 841947 del 21/11/2022.

In riferimento alla richiesta di parere di competenza in merito alla proposta progettuale in oggetto, esaminati gli atti progettuali, si rilascia parere favorevole.

Distinti saluti.

I.D.
Arch. Maurizio Siani

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Attanasio

D'ordine
Arch. Vincenzo Quaranta
