DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Comune di Napoli
Data: 15/12/2022 - 1C/0022/0000/2661

Rinforzo del timpano in muratura lato vico Majorani



Prospetto del timpano - realizzazione della cordolatura in muratura armata e disposizione dei tessuti e dei connettori
Scala 1:50



Nuova cordolatura in muratura armata del timpano - disposizione dei tessuti e dei connettori
Scala 1:50



CONSOLIDAMENTO E RINFORZO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CORDOLI ARMATI CON INTERPOSIZIONE NEI GIUNTI DI FASCE DI TESSUTO IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO UHTSS E CONNETTORI MECCANICI A BASE DI PUNA CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5

assonometria
cordolo in muratura armata

Rinforzo del setto murario lato cortile del convento



Stralcio della pianta - disposizione dei tessuti e dei connettori
Scala 1:50



Prospetto - disposizione dei tessuti e dei connettori
Scala 1:50

SPECIFICA 1
Preparazione del supporti

Il supporto deve essere preparato e bonificato a regola d'arte, comunque seguendo la specifica 0 (interventi sulle murature) indicazioni e prescrizioni della D.L., di tav.12
In caso di supporto evidentemente degradato, non planare o danneggiato da eventi gravosi procedere come di seguito descritto e comunque in accordo con la D.L.:

1. Rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni che possano pregiudicare l'adesione, e qualsiasi porzione di malta d'allettamento incoerentestata tra i conci murari;
2. Eventuale applicazione a rifiuto, a spruzzo o a pennello, di fissativo consolidante corticale naturale;
3. Rabboccature e stilatura dei giunti tra i blocchi fuliaceo e eventuale ricostruzione della continuità materica;
4. Regolarizzazione delle superfici, precedentemente consolidata, con malta strutturale di pura calce idraulica naturale NHL;
5. Asciugare che il supporto sia opportunamente inumidito.

SPECIFICA 2 - Rinforzo delle murature tramite sistema di rinforzo SRG

Rinforzo strutturale di setti in muratura di tufo mediante l'utilizzo di un sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), realizzati con Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato, impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare.
Il sistema si svolge nelle seguenti fasi:

1. Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, mediante malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e comunque secondo quanto prescritto e approvato dalla D.L. (vedi specifica 1);
2. Preparazione del supporto per l'applicazione del primo strato di malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, il supporto dovrà essere opportunamente imbevuto tramite saturazione a scorrimento meccanica, avendo cura di garantire la sufficiente asperità di almeno 5 mm, pulito e inumidito;
3. Stesura di un primo strato con spessore medio = 3 – 5 mm di malta strutturale a grana fine a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e legante;
4. Con malta ancora fresca, procedere alla posa del Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato , avendo cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico, una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del tessuto alla matrice o al supporto;
5. Agendo fresco su fresco, procedere con l'esecuzione del secondo strato di malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, fino ad inglobare il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo di = 5 – 8 mm;
6. Inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, previa realizzazione dei fori d'ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore metallico mediante taglio, "sfioccheltatura" e arrotolamento finale del tessuto in fibra d'acciaio, inclusione a bassa pressione finale di malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, sferfilada. (vedi **specifica 3**).



SPECIFICA 3 - SISTEMA DI CONNESSIONE E INIEZIONE

Esecuzione di rinforzo e consolidamento strutturale di setti in tufo mediante l'utilizzo di connettore a fiocco realizzato con inserture in polipropilene armato con fibra di vetro e tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una micrornete in fibra di vetro. Il successivo consolidamento dell'elemento murario avviene mediante l'iniezione a bassa pressione di malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5.
L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:
1) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;
2) realizzazione dei foro d'ingresso, avente dimensione (diametro e profondità) idonea alla natura del successivo connettore, e successiva rimozione della malta nell'area adiacente ai foro realizzato;
3) confezionamento del connettore in acciaio mediante taglio, "sfioccheltatura", e arrotolamento Finale del tessuto in fibra d'acciaio;
4) inserimento del connettore preformato all'interno del foro (numero, profondità di ancoraggio, interasse a cura di tecnico abilitato);
5) consolidamento della muratura e collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa pressione di malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida.

APPLICAZIONE
La realizzazione del diatono artificiale a fiocco andrà eseguita con l'inserimento di una fascia di tessuto di larghezza 30cm, in modo da predisporre all'interno del connettore il numero di **20 trefoli**.
Si avrà cura di sfilacciare la parte terminale della fascia di tessuto, mediante taglio della rete di supporto, procedendo parallelo ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella dello sfiocco che si vuole realizzare sul prospetto.
Terminato il taglio del tessuto si procederà all'arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di realizzare un cilindro di diametro opportuno rispetto ai foro realizzato.
Si procederà quindi all'installazione del connettore così realizzato all'interno del foro e successivamente all'inserimento dell'inserture in polipropilene armato con fibra di vetro, in modo da piegare di 90° la parte terminale del fiocco.
Infine tramite l'apposito foro posto sulla testa del tassello, si procederà all'iniezione di malta colabile, per l'inghiaggio del diatono. Al termine di questa fase l'inserture sarà opportunamente sigillato con il tappo in dotazione.

SPECIFICA 0 - INTERVENTI SULLE MURATURE

CUCI E SCUCI

RICOSTITUZIONE DI UN SETTO MURARIO DEGRADATO MEDIANTE TECNICA DEL CUCI E SCUCI: intervento necessario a consolidare setti murari caratterizzati da fenomeni di degrado della malta e di espulsione di materiale lapideo per eccessiva solleciatazione a compressione o ridotta capacità portante e stato coesivo del tessuto murario.
E' necessario, tuttavia, eliminare a monte le cause del dissesto affinché un simile intervento risulti efficace.



FASE 1: rimozione della porzione di muratura degradata dall'alto verso il basso alternando le demolizioni a successive ricostruzioni.
Le porzioni di muratura da demolire vanno delimitate con tagli (martello, punte e leve), avendo cura di non sollecitare la struttura ed evitando di creare ulteriori danni.



FASE 2: ad asportazione avvenuta, la cavità dovrà essere pulita con l'ausilio di spazzole, ceschetti o aspiratori. La messa in opera del materiale avverrà mediante l'inserimento di zeppe in legno tra la nuova muratura e quella vecchia.

RECUPERO DI MURATURE CON IL SISTEMA DEL "SCUCI E CUCI" MEDIANTE L'UTILIZZO DI LEGANTE NHL Z5 MISCELATO CON SABBIA

1. scucitura della muratura interessata mediante l'asportazione dei suoi elementi (laterizi e/o pietrame) degradati e/o lesionati, ivi compresa la malla di allettamento esistente e tutto quanto possa pregiudicare le applicazioni successive.
2. ricostruzione delle parti rimosse impiegando mattoni pieni ammorsati alla vecchia muratura in ambo i lati, lasciando tra la vecchia e la nuova muratura 3 o 4 cm circa da riempire successivamente con malta e piccoli cunei in legno. I suddetti mattoni saranno posati con una malta realizzata in cantiere mediante l'impiego di legante, costituito da calce idraulica naturale nhl rafforzata con pozzolana ad alta reattività, con un dosaggio di 500 kg/m³, da impastare con acqua potabile ed inerti lavati di granulometria 0-5 mm. Il legante dovrà avere un basso tenore di sali idrosolubili ed essere compatibile fisicamente e chimicamente con i componenti utilizzati anticamente nelle murature.
3. ad avvenuto ritiro della malta, si procederà a realizzare il collegamento tra la vecchia e nuova muratura, rimuovendo i suddetti cunei in legno ed inserendo al loro posto, mattoni pieni, precedentemente bagnati in modo da favorire degli spazi da riempire, posti con la malta di cui sopra.
4. stilatura dei giunti della muratura realizzata, eseguita con malta confezionata in cantiere con l'impiego di legante, costituito da calce idraulica naturale nhl rafforzata con pozzolana ad alta reattività, con un dosaggio di 500 kg/m³, da impastare con acqua potabile ed inerti lavati di granulometria 0-5 mm. Il legante dovrà avere un basso tenore di sali idrosolubili ed essere compatibile fisicamente e chimicamente con i componenti utilizzati anticamente nelle murature.

SARCITURA DI LESIONI MEDIANTE INIEZIONI

FASE 1: pulizia e messa a vivo dei lembi delle lesioni mediante l'asportazione di tutte le parti in sovraggio della superficie, scarnitura profonda del lembo evitando accuratamente la scalpellatura degli stessi.

FASE 2: esecuzione di un reticolo di fori, del diametro di 30 mm circa, disposti su un numero di fori, volte zone di intervento, e in numero di tre per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità già presenti nella muratura, ove possibile, con trapani elettrici a rotopercussione, del diametro di 20 mm.

FASE 3: lavaggio dei fori e flussaggio dei tessuti murari con acqua a bassa pressione.

FASE 4: stuccatura dei fori e flussaggio dei tessuti murari con acqua a bassa pressione.

FASE 4: asportazione dei tessuti di intonaco e delle parti in fase di distacco presenti sulla muratura.

SARCITURA DI LESIONI MEDIANTE INIEZIONI DI MALTA: tale intervento è indicato lì dove si è verificato una decoesione dei giunti di malta, per cui si sono manifestate fessure lungo i ricorsi di malta, esso prevede la sarcitura di lesionitramite iniezioni di malta idraulica a stabilità volumetrica, con notevoli caratteristiche meccaniche e comunque rispondente alle caratteristiche di quella originale, compatitata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle parti lesionate.

A RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DI ARCHI MEDIANTE CUCITURA A SECCO INTRADOSSALE CON BARRE ELICOIDALI CERTIFICATE EN 845 IN ACCIAIO INOX AISI 316



ASSONOMETRIA
RINFORZO PUNTUALE DELL'ARCO



PROSPETTO
SISTEMI DI RINFORZO ALL'INTRADOSSO CON BARRE ELICOIDALI Ø10mm

INTERVENTO P
SOSTITUZIONE/ REALIZZAZIONE DI PIATTABANDA SU VANO ESISTENTE



INTERVENTO C
CERCHIATURA DEI VANI DI USCITA DEL NUOVO ASCENSORE



RINFORZO DI MURATURE CON INTONACO ARMATO CRM



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Rimozione dell'intonaco esistente e delle parti ammalorate e scarifica di circa 10x15 mm dei giunti di allettamento per favorire l'aderenza della malta. Lavare i paramenti esterni utilizzando un idropulitrice di adeguata potenza. Rimuovere completamente la patina di polvere ancora presente. Bagnare a rifiuto la muratura, in modo da saturare di parti di muratura mancanti o particolarmente disgregate.
2. Primo dello passo dell'intonaco bagnare a rifiuto la muratura, il supporto dovrà risultare saturo ma senza ristagni superficiali di acqua). In cantiere condizioni può rendersi necessario applicare o completare copertura del supporto con primo strato di intonaco di spessore di 5-10 mm. Attendere almeno 24 ore di maturazione del rinzaffo per procedere con le successive lavorazioni.
3. Esecuzione di fori passanti del diametro di 12 mm per l'inserimento dei connettori trasversali (è sufficiente che il foro non sia passante isolatore si prevede il rinforzo solo su un lato della muratura). Adoperare il diametro del foro di circa due volte sull'altra faccia del paramento dove andranno ancorati i connettori trasversali. Per la foratura utilizzare un trapano a rotopercussione (per muratura molto ammalorate con la percussione perforazione mediante semplice rotazione). Pulizia dei fori mediante un getto con aria compressa.
4. Iniezione di resina nei fori preparati praticati e precedentemente puliti mediante getto di aria compressa. Il corretto riempimento della cavità viene assicurato quando, con l'inserimento del connettore, a sfiorare la resina in eccesso dalla bocca del foro stesso (fig. 3).
5. Messa in opera della rete a fibra di vetro, avendo cura di risvoltare i connettori "lunghi" e fissaggio provvisorio della rete alla muratura con chiodi da carpentiere per permettere il corretto posizionamento e il taglio della rete in corrispondenza delle aperture. Il taglio della rete viene eseguito con forbici o con un taglierino, avendo cura di non danneggiarla. Sovrapposizione di fasce di rete di circa 15 cm al fine di garantire la continuità meccanica. Non piegare la rete ad angolo vivo per evitare l'eventuale rottura delle fibre. Alloggio degli angolari in corrispondenza degli spigoli sovrapponendoli alla rete per mimino 15 cm.
6. Inserimento dei connettori in corrispondenza dei fori passanti della muratura, se necessario, taglio delle parti eccedenti dei connettori. Ove previsto, l'inserimento dei connettori deve essere preceduto dal posizionamento del tassello di ripartizione.
7. Taglio della rete e degli angolari sull'altro lato del paramento murario.
8. Procedere con l'iniezione di resina viniletere e/o epossidica nella muratura. Il corretto riempimento della cavità viene assicurato quando, con l'inserimento del connettore, cresciuta una sovrapposizione di almeno 5 - 15 cm. Ove previsto, l'inserimento del connettore deve esser preceduto dal posizionamento del tassello di ripartizione.
9. A completo indurimento della resina del connettori procedere con l'applicazione dell'intonaco di malta classe M15 di spessore complessivo pari a circa 30 mm per lato. Lo rete deve essere posizionata in mezzeria dello spessore dell'intonaco e non deve mai essere a vista. Prima di eseguire eventuale rivestimento o verniciatura è necessario attendere almeno 2 volte al giorno per 7 giorni, cominciando dal 3ª - 4ª ora dalla posa. Attendere almeno 10 giorni prima di procedere all'applicazione di finiture. Ottimo il rivestimenti colorati portanno essere applicati solo ad avvenuta stagionatura dell'intonaco e comunque non prima di 28 gg di posa posa.



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NUOVE STRUTTURE IN C.A.

CALCESTRUZZO				ACCIAIO	
SOLETTE DI SOLAI e di spessore ≤ 12cm	CLASSE	RESISTENZA CUBICA R_{ck}	COPERTURA	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	
PLATEA	$C_{25/30}$	$R_{ck} \geq 30\,N/mm^2$	3,5 cm	$B_{450\,C}$ ($f_{yk} \geq 450\,N/mm^2$)	
				Reti elettrosaldate	
				($f_{tpk} \geq 390\,N/mm^2$)	

IL CONGLOMERATO PER LE STRUTTURE IN C.A. SARÀ CONFEZIONATO CON IDONEO RAPPORTO ACQUA/CEMENTO E AGGIUNTA DI FLUIDIFICANTE ANTIRITIRO NELLA PROPORZIONE DA DEFINIRSI PRIMA DELL'ESECUZIONE

DI Dmax INERTE			CE CLASSE DI ESPOSIZIONE					DS DOSAGGI	
16mm	20mm	24mm	Xo	XC	XD	XS	XF	XA	Acqua/CEM max. 0,60
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	CEM. min. kg/m³ 300

PR PRESA				CC CLASSE DI CONSISTENZA					AD ADDITIVI SPEC.		
Rapida	Norm.	Ritard.		S1	S2	S3	S4	S5	SCC	Pavim.	Antigelo	Fibre
☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PRESCRIZIONI
SCHIAPP. MIN. RISTAGNO: 2 maglie
RESISTENZA AL FUOCO: ≥ 1 ore MIN R140

ANCORAGGIO BARRE ORIZZONTALI LONGITUDINALI

Ø mm	mm
12	600
14	700
16	800
18	900
20	1000
22	1100
24	1200
26	1300
28	1400
30	1500
32	1600
34	1700
36	1800
38	1900
40	2000

PIEGATURE STAFFE E GANCI
Minimo 3 Ø staffa
Minimo 5 Ø staffa

STRUTTURE METALLICHE

LE SALDATURE SARANNO DEL TIPO MANUALI AD ARCO CON ELETTRODI INVESTITI O A COMPLETA PENETRAZIONE

PROFILI LAMINATI		PIASTRE E GIUNTI		
S235		S235		per 11,5 ≤ t ≤ delle NTC 2018
BULLONI	VITE	DADI	ROSNDELLE	
	CLASSE 8.8	CLASSE 8	durezza 300HV	

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI CLASSE DI ESECUZIONE 2 (EXC2)
LE STRUTTURE METALLICHE SARANNO TRATTATE CON VERNICE ANTOSSIDANTE SALVO DIVERSE INDICAZIONI

CORDONE DI SALDATURA TIPICO
Eccetto diversa indicazione

FORI BULLONI E COPPIE DI SERRAGGIO (Nm)

Si deve far riferimento alle coppie di serraggio riportate sulle targhette delle confezioni. Nel caso il momento di serraggio non sia riportato sulle targhette delle confezioni, ma compaia il solo lettore b secondo la classe funzionale, si può fare riferimento alle Tabelle 4.2.XVII e 4.2.XVIII delle NTC2018, che si riferiscono rispettivamente alle viti di classe 8.8 e 10.9.

Tabella 4.2.XVII - Viti 8.8 - Coppie di serraggio

	5.6 (1)		8.8 (1)		10.9 (1)			5.6 (2)		8.8 (2)		10.9 (2)		
Vite	T_{min} [Nm]	T_{max} [Nm]	T_{min} [Nm]	T_{max} [Nm]	T_{min} [Nm]	T_{max} [Nm]	Vite	T_{min} [Nm]	T_{max} [Nm]	T_{min} [Nm]	T_{max} [Nm]	T_{min} [Nm]	T_{max} [Nm]	Vite
M3	1	1	2	2	3	3	M3	1	1	2	2	3	3	M3
M4	2	3	3	4	4	5	M4	2	3	3	4	4	5	M4
M5	4	5	6	8	8	10	M5	4	5	6	8	8	10	M5
M6	7	9	10	13	14	17	M6	7	9	10	13	14	17	M6
M8	17	21	25	31	34	42	M8	17	21	25	31	34	42	M8
M10	33	41	49	61	67	83	M10	33	41	49	61	67	83	M10
M12	57	71	86	106	115	143	M12	57	71	86	106	115	143	M12
M14	90	112	135	168	182	227	M14	90	112	135	168	182	227	M14
M16	139	173	208	259	280	350	M16	139	173	208	259	280	350	M16
M18	190	237	286	357	385	481	M18	190	237	286	357	385	481	M18
M20	266	332	400	500	538	673	M20	266	332	400	500	538	673	M20
M22	369	461	555	694	747	934	M22	369	461	555	694	747	934	M22
M24	457	571	687	858	924	1155	M24	457	571	687	858	924	1155	M24
M27	673	841	1011	1264	1361	1701	M27	673	841	1011	1264	1361	1701	M27
M30	912	1141	1371	1714	1845	2306	M30	912	1141	1371	1714	1845	2306	M30

MATERIALI SPECIALI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE: GeoCalce® F Antisismico

Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato

CARATTERISTICHE
Classe della malta M15 secondo EN 998-2
Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 MPa EN 1015-11
Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 3 MPa EN 1015-11
Legame di aderenza: > 0,8 MPa EN 1542
Modulo elastico statico ≤ 15 GPa EN 1015-11
Modulo elastico dinamico ≤ 20 GPa EN 13412

MALTA PER INIEZIONI NELLE MURATURE

Malta strutturale traspirante fluida di pura calce naturale NHL - Classe M15.
Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato in accoppiamento con diatoni di tessuti in acciaio galvanizzato per realizzare a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm² EN 1015-11
Modulo elastico statico ≤ 5 GPa EN 13412

TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO

Rete in acciaio inox ad alta resistenza a trazione costituita da trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro.

Dati tessuto non impregnato
- area equivalente di acciaio (≤ 15%) 4 trefoli= 0,58 mm²
- n°trefoli/cm 1,42 trefoli/cm
- massa (comprensivo di bordo/adesivo) = 61m/g/mq
- resistenza a trazione per unità di larghezza ≥ 1,5 MPa RILEM - CEB - FIP/RC-6
- resistenza a trazione per unità di larghezza ≥ 1,5 MPa/mq EN 1015-11
- resistenza a trazione per unità di larghezza ≥ 4,5 MPa/mq EN 1015-11
- Modulo elastico statico ≤ 5 GPa EN 13412

TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO

Rete in acciaio inox ad alta resistenza a trazione costituita da trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro.

Dati tessuto non impregnato
- area equivalente di acciaio (≤ 15%) 4 trefoli= 0,58 mm²
- n°trefoli/cm 1,42 trefoli/cm
- massa (comprensivo di bordo/adesivo) = 61m/g/mq
- resistenza a trazione per unità di larghezza ≥ 1,5 MPa RILEM - CEB - FIP/RC-6
- resistenza a trazione per unità di larghezza ≥ 1,5 MPa/mq EN 1015-11
- resistenza a trazione per unità di larghezza ≥ 4,5 MPa/mq EN 1015-11
- Modulo elastico statico ≤ 5 GPa EN 13412

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. in ufficiosa - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 pubblicato su S.O. n. 8 della G.U. 20 febbraio 2018, n.42

N.B. in fase di cantierizzazione le misure dovranno essere puntualmente verificate dall'impresa esecutrice

Prima della esecuzione delle opere l'impresa esecutrice dovrà sottoporre alla D.L. i disegni costruttivi degli elementi e dei nodi di carpenteria e gli sketch di officina per l'approvazione

Codice elaborato	Titolo	Scala	Data
ESE_ST_12_Rev.02	INTERVENTI SULLE MURATURE - DETTAGLI COSTRUTTIVI	VARIE	12 |2022

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO GL24h CE GL24h

La classe di resistenza e i profili caratteristici del legno lamellare sono conformi alla normativa UNI EN 14080. Gli elementi sono quelli del legno massiccio alla norma UNI EN 338:2016.

compressione	flessione	$f_{m,k}$ =	CLASSE DI SERVIZIO 1
	compressione fibre a0°	$f_{c,0,k}$ =	
	compressione fibre a90°	$f_{c,90,k}$ =	
	trazione fibre a0°	$f_{t,0,k}$ =	
	trazione fibre a90°	$f_{t,90,k}$ =	
	tangenziale	long. $f_{v,k}$ =	