



SIMBOLO	DESCRIZIONE
CRI	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
NVR	VIDEOREGISTRATORE
F	RIVELATORE DI FUMO AD EFFETTO THYNDALL DI TIPO FOTOELETTRONICO INDIRIZZABILE
[Red square with three dots]	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO COMPLETO DI CHIAVE TEST, MORSETTIERA PLUG & PLAY CON LED ROSSO DI SEGNALE ALLARME. INDIRIZZAMENTO CON SELETTORI ROTATIVI E CON DOPIO ISOLATORE CERTIFICATO CPR A NORMA EN 54-11
[Red triangle with exclamation mark]	PANNELLO ACUSTICO INDIRIZZATO SENZA FLASH BIANCO OPACO CON FILM ROSSO E SCRITTA ROSSA PER LA SEGNALEZIONE ACUSTICA DEGLI INCENDI REALIZZATO CON MATERIALI NON COMBUSTIBILI NON PROPAGANTI LA FIAMMA. CERTIFICATO CPR A NORMA EN 54-3, EN 54-23 TIPO (PAN 1 PLUS ADV NOTIFIER O SIMILARE
[Blue circle]	PROIETTORE DI SUONO IN ALLUMINIO, ALTOPARLANTE 130 mm, RISPOSTA IN FREQUENZA 150 - 20000 Hz 1m/1W 103.2 dB MAX. TRASFORMATORE CON POTENZA 20-15-10-5 W PER LINEE A 100 V. COMPLETO DI MORSETTO CERAMICO CON TERMOFUSIBILE. CERTIFICATO CPR SECONDO EN-54/24
[Blue rectangle]	TELECAMERA TIPO MINIDOME DA ESTERNO 4 MP. OBIETTIVO 2,7-13,5 mm. ILLUMINAZIONE MINIMA 0,05 lux CON IR LEDS
Tx Rx	RIVELATORE DI FUMO DI TIPO LINEARE COSTITUITO DA UNITÀ OTTICA (T) E DA UN RIFLETTORE R. CAMPO DI PROTEZIONE DA 5 A 70 m. CONTATTO DI ALLARME GUASTO E FILTRO INTEGRATO PER LA GENERAZIONE DI UN ALLARME REMOTO CONFORME ALLA NORMA EN-54/12

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ STORICA

RUP: Arch. Luca D'Angelo

Progetto Esecutivo
COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE
"GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO"

PROGETTAZIONE

AECODE srl - (Capogruppo)
R.O.M.A. Consorzio
Arch. Rosa Porricelli
Ing. Gaetano Sagliocca
Dott. Geol. Fabio De Vincentiis
Arch. Dario De Angelis

CONTATTI

AECODE SRL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODE.IT

Codice elaborato

Titolo

Scala

ESE_IE_09_Rev.02

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI DIFFUSIONE SONORA E TVcc Q. (+12.51)

1:50
Data
12 | 2022

2765