



P6 - PIANTA A QUOTA +15.75

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
	VIDEOREGISTRATORE
	RIVELATORE DI FUMO AD EFFETTO THYNDALL DI TIPO FOTOELETTRONICO INDIRIZZABILE
	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO COMPLETO DI CHIAVE TEST, MORSETTIERA PLUG & PLAY CON LED ROSSO DI SEGNALE ALLARME, INDIRIZZAMENTO CON SELETTORI ROTATIVI E CON DOPPIO ISOLATORE CERTIFICATO CPR A NORMA EN 54-11
	PANNELLO ACUSTICO INDIRIZZATO SENZA FLASH BIANCO OPACO CON FILM ROSSO E SCRITTA ROSSA PER LA SEGNALEZIONE ACUSTICA DEGLI INCENDI REALIZZATO CON MATERIALI NON COMBUSTIBILI NON PROPAGANTI LA FIAMMA, CERTIFICATO CPR A NORMA EN 54-23 TIPO (PAN 1 PLUS ADV NOTIFIER O SIMILARE)
	PROIETTORE DI SUONO IN ALLUMINIO, ALTOPARLANTE 130 mm, RISPOSTA IN FREQUENZA 150-20000 Hz 1mV1W 103.2 dB MAX. TRASFORMATORE CON POTENZA 20-15-10-5 W PER LINEE A 100 V, COMPLETO DI MORSETTO CERAMICO CON TERMOFUSIBILE, CERTIFICATO CPR SECONDO EN-54-24
	TELECAMERA TIPO MINIDOME DA ESTERNO 4 MP, OBIETTIVO 2.7-13.5 mm, ILLUMINAZIONE MINIMA 0.05 lux CON IR LEDS
	RIVELATORE DI FUMO DI TIPO LINEARE COSTITUITO DA UNITÀ OTTICA (T) E DA UN RIFLETTORE R, CAMPO DI PROTEZIONE DA 5 A 70 m, CONTATTO DI ALLARME GUASTO E FILTRO INTEGRATO PER LA GENERAZIONE DI UN ALLARME REMOTO CONFORME ALLA NORMA EN-54/12

COMUNE DI NAPOLI

Progetto Esecutivo
COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE
"Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO"

SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ STORICA

RUP: Arch. Luca D'Angelo

PROGETTAZIONE
ARCODE srl (Capogruppo)
R.O.M.A. - Consorzio
Arch. Rosa Porricelli
Ing. Gaetano Sglioceca
Dott. Geol. Fabio De Vincenzi
Arch. Dario De Angelis

CONTATTI: ARCODE SRL - VIA R. MORCINI 50, NAPOLI - 081 360343 - INFO@ARCODE.IT

Codice elaborato	Titolo	Scala
ESE_IE_10_Rev.02	IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI DIFFUSIONE SONORA E TVcc Q. (+15.75)	1:50
		Data
		12 2022