



DESTINAZIONE DEI LOCALI

1 Sala VIP LOUNGE	12 Sala VESUVIO LOUNGE
2 Deposito VIP LOUNGE	13 Sala EXECUTIVE LOUNGE
3 WC disabili donne	14 EXECUTIVE LOUNGE BOX
4 WC donne	15 LOUNGE BAR
5 Corridoio sx	16 HOSPITALITY
6 Corridoio centrale	17 Cucina
7 Sala PRESIDENT LOUNGE	18 Lavaggio
8 Corridoio dx	19 Spogliatoio cucina
9 WC uomini	20 Area tecnica sx
10 WC disabili uomini	21 Area tecnica dx
11 Deposito VESUVIO LOUNGE	

LEGENDA APPARECCHIATURE

- PLAFONIERA LED IP66 EQUIVALENTE 2x36W IN POLICARBONATO A SOSPENSIONE/PARETE 1260x120mm
- FARETTO ROTONDO DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO 1250mm, CR=90, 9.9W, 3000K
- FARETTO ROTONDO DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO 1250mm, CR=90, 9.9W, 3000K
- FARETTO ROTONDO DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO 1250mm, CR=90, 9.9W, 3000K
- STRIP LED RGB IN PROFILO DI ALLUMINIO ANODIZZATO DA POSIZIONARSI IN VELETTA 19.6W/m, 24V, IRC=85, IP20, COMPLETO DI DIMMER RGB/RGBW
- LAMPADA DI EMERGENZA A LED CON PITTORGRAMMA, VERSIONE S.A., AUT. MINIMA 1h, 24W
- LAMPADA DI EMERGENZA A LED CON PITTORGRAMMA A BANDIERA, VERSIONE S.A., AUT. MIN. 1h, 24W
- LAMPADA DI EMERGENZA A LED AUTOTEST, VERSIONE S.E., AUT. MINIMA 1h, 24W
- PRESA 10/16A 2P+T BIPASSO IN CASSETTA DA INCASSO
- PRESA SCHUKO 16A 2P+T IN CASSETTA DA INCASSO
- PRESA RJ45 CAT. 6 IN CASSETTA DA INCASSO
- INTERRUTTORE COMANDO ILLUMINAZIONE 10A IN CASSETTA DA INCASSO
- PULSANTE COMANDO ILLUMINAZIONE 10A IN CASSETTA DA INCASSO
- INTERRUTTORE INFRAROSSI PASSIVI IN CASSETTA DA INCASSO
- PULSANTE A TIRANTE IN CASSETTA DA INCASSO
- PULSANTE CON CHIAVE PER AZZERAMENTO DELLA CHIAMATA DI ALLARME WC DISABILE IN CASSETTA DA INCASSO
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA DIRETTA
- RONZATORE, PULSANTE TACITAZIONE E LAMPADA DI SEGNALEZIONE ALLARME WC DISABILE
- PRESA CEE 3P+N+T INTERBLOCCATA
- PRESA CEE 1P+N+T INTERBLOCCATA
- QUADRO ELETTRICO
- ARMADIO RACK 19" PER RETE LAN 15U, COMPLETO DI PORTELLA FRONTALE IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA DI SICUREZZA (FD), INSTALLAZIONE A PARETE, COMPOSTO DA:
 - 2 PATCH PANEL DA 24 PORTE CAT. 6
 - 2 UNITA' SOSTEGNO DOW
 - 1 PANNELLO DI AERAZIONE CON 2 VENTOLE
 - 2 MENSOLE PORTA-APPARATI
 - 1 BLOCCO ALIMENTAZIONE CON INTERRUTTORE MGT. E 6 PRESE



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI
ADIACENTI LA TRIBUNA AUTORTA' DELLO STADIO DIEGO
ARMANDO MARADONA

Progetto Definitivo Esecutivo

TITOLO ELABORATO
PIANO D'INSTALLAZIONE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Vincenzo Brandi

Arch. Fabio Ferriero

Ing. Giovanni Toscano

Ing. Pietro Raguso

IL RUP

Ing. Vincenzo Brandi



DATA: GENNAIO 2023

SCALA DISEGNO: 1:50